Prot. n. **7806** Varese, lì **26/11/20**

Decreto n. **184**

OGGETTO: intervento di somma urgenza -servizio di manutenzione straordinaria - ripristino impianto elettrico di illuminazione - CFP Tradate. CIG N. ZC72F6924B- affidamento diretto (EX ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016)

IL DIRETTORE

Dato atto che in applicazione dell'art. 30, comma 2 della L.R. 19/2007, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l) della L.R. 37/2008, il Consiglio Provinciale ha istituito l'Azienda Speciale della Provincia di Varese a decorrere dal 31 dicembre 2009 con la contestuale cessazione dell'Istituzione ed ha provveduto ad adottare i conseguenti atti necessari.

Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n° 30 del 31/10/2019 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2020, Piano programma 2020 e Bilancio pluriennale 2020/2022".

Vista altresì la delibera di Consiglio di Amministrazione n°34 del 05/12/2019 avente ad oggetto: "Assegnazione risorse economiche al Direttore anno 2020".

Preso atto che con nota del 31.10.19 prot. n. 7746 si è provveduto a segnalare alla Provincia di Varese quanto segue:

-che a seguito delle forti piogge verificatesi nei giorni 19, 20 e 21 ottobre 2019, l'intero piano primo del CFP di Tradate è rimasto senza luce;
-che in data 21.10.19 prot. 7368, l'Agenzia Formativa ha richiesto un pronto intervento alla nostra ditta di manutenzioni Siram s.p.a., la quale, a seguito di sopralluogo ha riscontrato la presenza di infiltrazioni di acqua piovana sulla controsoffittatura in lamiera delle aule e dei corridoi del piano primo, causa di tale black out;
-che l'impianto elettrico di illuminazione e parte dei corpi illuminanti delle aule del piano primo ,come si evince dalla relazione tecnica prodotta dall'operatore di cui sopra, (agli atti prot.7692 del 29.10.19) sono stati fortemente danneggiati;
-che la ditta Siram s.p.a. ha provveduto immediatamente a mettere in sicurezza il plesso scolastico, eliminando i guasti dell'impianto elettrico di illuminazione;
-che da una ulteriore verifica è emerso che le infiltrazioni d'acqua piovana (causa dei danni sopra indicati) provengono dalla struttura portante verticale in metallo, esterna al fabbricato, collegata alla struttura orizzontale in latero-cemento interna al fabbricato, di cui l'Agenzia Formativa ha provveduto a segnalarlo alla proprietà dell'immobile (Provincia di Varese).

Preso atto infine di quanto segue:

-che la consegna dei corpi illuminanti ordinati dalla ditta Siram s.p.a., in sostituzione di quelli esistenti danneggiati, ha subito un ritardo considerevole per effetto dell'emergenza epidemiologico da Covid-19;
-che, solo in data 07.05.20 la ditta Siram ha potuto ultimare i predetti lavori;

Presidenza e Direzione
Via Monte Generoso 71/a - 21100 Varese | Tel. 0332/262502 | Fax 0332/265076
C.F./P.IVA 02745120127 | direzione.generale@agenziaformativa.va.it
www.agenziaformativa.va.it

-che i nuovi corpi illuminanti sono a led e a basso consumo energetico rispetto a quelli vecchi al neon.
-che l'intervento di che trattasi (come da contratto di servizio) ricade tra quelli di manutenzione straordinaria.

Le fasi di intervento sono state le seguenti :

-rimozione pannelli controsoffittatura;
-intercettazione guasti con strumentazione elettronica;
-sostituzione componenti e fili elettrici danneggiati ;
-sostituzione n. 33 corpi illuminanti a Led danneggiati.

Dato atto infine di quanto segue:

- che la ditta "Siram S.p.a." ha presentato il consuntivo di spesa in data 07.11.2019 per i lavori svolti pari ad €. 3.584,09 oltre IVA 22% per un importo complessivo pari a €.4.372,59 (vedi all. A) ;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- La Legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m. e i:
  - art. 6 "il responsabile del procedimento";

- D. Lgs. 50/2016: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive mm. e ii. con particolare riferimento ai seguenti articoli:.
  - Art. 163 "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile".

Per tutto quanto sopra espresso in premessa,

DECRETA

1) Di approvare il servizio di ripristino dell'impianto elettrico di illuminazione dei corridoi e delle aule del piano primo affidato alla ditta Siram S.p.a. con sede legale in Caronno Varesino 21040 (VA), Via Bianchi n. 19, P. IVA 01950870129.

2) Di approvare la procedura di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. n. 50/2016.

3) Di approvare il consuntivo di spesa presentato dalla ditta Siram S.p.a." in data 07.11.2020, per l'importo di €. 3.584,09 + I.V.A. 22% per un complessivo pari ad €.4.372,59.

4) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Millefanti;

5) Di approvare gli allegati al presente documento, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

Presidenza e Direzione
Via Monte Generoso 71/a - 21100 Varese | Tel. 0332/262502 | Fax 0332/265076
C.F./P.IVA 02745120127 | direzione.generale@agenziaformativa.va.it
www.agenziaformativa.va.it

A) Consuntivo di spesa;

6) Di assumere sul conto 4.B.72 del Bilancio dell'Agenzia Formativa – anno 2020 - l'impegno complessivo di spesa per €. 4.372,58. I.V.A. 22% inclusa in favore della ditta " Siram S.p.a." come indicato nella sottostante tabella.

7) Di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori , su presentazione di fattura a norma di legge , previo accertamento e verifica di regolare esecuzione degli stessi.

Anno	CdC	Conto	Importo	I.V.A.	Totale
2020	TRA	4.B.72	€.3.584,09	€.788,50	€.4.372,59

Il Direttore
Dott. Giuseppe Millefanti

Presidenza e Direzione
Via Monte Generoso 71/a - 21100 Varese | Tel. 0332/262502 | Fax 0332/265076
C.F./P.IVA 02745120127 | direzione.generale@agenziaformativa.va.it
www.agenziaformativa.va.it